

SVGW
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1401 - 6230

Antragsteller: Robinex AG, Alte Distelbergstrasse 1, CH- 5035 Unterentfelden

vom: 18.12.2013

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Druckreduzierventile / Regelventile

Bezeichnung: DRV 403-6

Typen: DRV 403-6 DN15
DRV 403-6 DN20
DRV 403-6 DN25
DRV 403-6 DN32

DN: 15...32 PN: 16 tmax= 30°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 111 (11/08), EN 1567

Gültigkeit: 30.03.2020

Bemerkungen / Auflagen:
Armaturengeräuschgruppe I (DN 15); II (DN 20, 25, 32)

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN 45011

SCESp 028
Zürich, 16.03.2015

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Philipp Aschwanden
Leiter

Rubrik: Druckreduzierventile / Regelventile

Bezeichnung: DRV 403-6

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
DRV 403-6	15	16	30	I			-	
DRV 403-6	20	16	30	II			-	
DRV 403-6	25	16	30	II			-	
DRV 403-6	32	16	30	II			-	